

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Амурск и Амурскому муниципальному району, Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, 25, т. 8(42142)2-67-39;  
e-mail tyazhelkov72@mail.ru

г. Амурск, ул. Лесная, 25  
(место составления акта)

« 6 » апреля 20 18 г  
(дата составления акта)

15 час. 30 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 7

По адресу/адресам: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 35

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки объекта защиты юридического лица, индивидуального предпринимателя №7 от 07.03.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. Амурска и Амурского муниципального района Хабаровского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 35. Место фактического осуществления деятельности: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 35.  
категория риска «Значительный риск»

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. « 29 » 03.2018г до 11 час. 00 мин. « 29 » 03.2018г выездная Продолжительность 1 час;  
с 14 час. 00 мин. « 06 » 04.2018г до 15 час. 00 мин. « 06 » 04.2018г выездная Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки):  
входящий №02-05/76 от 12.03.2018г. *В. Будницкая* *М.Д.*

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Масник Иван Иванович – начальник ОНД и ПР по г.Амурск и Амурскому муниципальному району

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Будниц Марина Владимировна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицом уполномоченным владеть объектом защиты в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» выбраны условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности путем выполнения в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и выполнения требований нормативных документов по пожарной безопасности.



В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов); (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<b>Корпус №1</b>			
1.	На втором этаже здания в зале заседаний расстояние от проводов системы пожарной автоматики до осветительных кабелей составляет менее 0,5 метра	ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Должностное лицо – директор ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска
2.	На втором этаже здания в помещении музея (по техническому паспорту помещение №13) для отделки потолка применяются материалы (плитка ПВХ) с классом пожарной опасности более, чем «КМ 1»	ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Должностное лицо – директор ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска
3.	На втором этаже здания в кабинете (по техническому паспорту помещение №23) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника	п. 42в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390	Должностное лицо – директор ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска
4.	На втором этаже здания в помещении музея (по техническому паспорту помещение №13) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;	Должностное лицо – директор ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска
5.	На первом этаже здания в помещении фойе (по техническому паспорту помещение №15) расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;	Должностное лицо – директор ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска
6	На втором этаже здания в помещении музея и лекционном зале (по техническому паспорту помещения №13 и №12) для покрытия полов применяются материалы (линолеум) с классом пожарной опасности более, чем «КМ 2»	ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	юридическое лицо - ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска



**Корпус №2**

7.	Запор на двери эвакуационного выхода на первом этаже здания, ведущего из лестничной клетки через тамбур (по техническому паспорту помещение №41) на улицу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390	Должностное лицо – директор ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска
8	Предел огнестойкости заполнения проёма (люка), ведущего на кровлю здания с лестничной клетки не соответствует требуемому пределу огнестойкости заполнения для данных типов проёмов. Согласно требований п. 7.7 СП 4.13130.2013 выход на кровлю зданий Ф.1 высотой не более 15 метров осуществляется через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6х0,8 метра.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»	юридическое лицо - ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска
9.	На втором этаже здания самозакрывающиеся двери лестничной клетки зафиксированы в открытом положении	п. 36 (з) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390	Должностное лицо – директор ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска

3. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

4. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

5. Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): журнал имеется

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №7/1/1-10 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 06.03.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

И.И. Масник

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Будниц Марина Владимировна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 6 » апреля 20 18 г

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)